

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천광역시 연수구 비류대로 142, 연수구시설안전관리공단 이상구 귀하

제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영
조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의 료 구 분	민원	민원 접수 번호	0972
검 사 목 적	참고	접 수 일	2025. 6. 2.	채 취 확 인 자	-
채 수 장 소	옹암체육센터 성인풀			의 료 근 거	수질보전과-1327
시 료 명	0972-1	채 수 일 시	2025. 6. 2. 13:00	채 수 방 법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	적합
기 준 초 과 항 목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
과망간산칼륨소비량	12이하	mg/L	불검출
탁도	1.5이하	NTU	0.14
알루미늄	0.5이하	mg/L	0.07
총대장균군	2이하	양성갯수/시료(5)	0
유리잔류염소	0.4~1.0	mg/L	1.00
비소	0.05이하	mg/L	불검출
수은	0.007이하	mg/L	불검출
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.7
결합잔류염소	0.5이하	mg/L	0.26

인천광역시보건환경연구원장



인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천광역시 연수구 비류대로 142, 연수구시설안전관리공단 이상구 귀하

제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영
조례 제9조(시험결과와 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의뢰구분	민원	민원접수번호	0972
검 사 목 적	참고	접 수 일	2025. 6. 2.	채 취 확 인 자	-
채 수 장 소	옹암체육센터 유아풀			의뢰근거	수질보전과-1327
시 료 명	0972-2	채 수 일 시	2025. 6. 2. 13:00	채 수 방 법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
과망간산칼륨소비량	12이하	mg/L	4.7
탁도	1.5이하	NTU	0.15
알루미늄	0.5이하	mg/L	0.07
총대장균군	2이하	양성갯수/시료(5)	0
유리잔류염소	0.4~1.0	mg/L	1.00
비소	0.05이하	mg/L	불검출
수은	0.007이하	mg/L	불검출
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.8
결합잔류염소	0.5이하	mg/L	0.50

인천광역시보건환경연구원장

