인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천 연수구 송도과학로 51번길 80 송도체육센터 연수구시설안전관리공단 김태순 귀하

제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의 뢰 구 분	민원	접 수 번 호	1615
검 사 목 적	참고	접 수 일	2026.9.17.	채취확인자	-
채 수 장 소	송도체육센터 성인풀			법 적 근 거	체육시설의 설치이용에 관한 법률
시 료 명	1615-1	채 수 일 시	2026.9.17. 10:00	채 수 방 법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	**적합**
기준초과항목	**없음**

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.71
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	1.4
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.7
탁도	1.5 이하	NTU	0.27
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.09
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.46

인천광역시보건환경연구원장

주무관 이다희 수질보전과장 김정원 물환경연구부장 이현주

수질보전과- 시행일 2026. 9. 29.

우 22320 인천광역시 제물포구 서해대로 471(신흥동 2가) https://www.incheon.go.kr/ecopia

전 화 032-440-5426 (민원실) 032-440-5500 (수질보전과)

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천 연수구 송도과학로 51번길 80 송도체육센터 연수구시설안전관리공단 김태순 귀하

제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의 뢰 구 분	민원	접 수 번 호	1615
검 사 목 적	참고	접 수 일	2026.9.17.	채취확인자	-
채 수 장 소	송도체육센터 유아풀			법 적 근 거	체육시설의 설치이용에 관한 법률
시 료 명	1615-2	채 수 일 시	2026.9.17. 10:00	채 수 방 법	지참시료

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	**적합**
기준초과항목	**없음**

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
총대장균군	2 이하	양성갯수/시료(5)	0
비소	0.05 이하	mg/L	불검출
수은	0.007 이하	mg/L	불검출
유리잔류염소	0.4~1	mg/L	0.60
과망간산칼륨소비량	12 이하	mg/L	1.2
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.7
탁도	1.5 이하	NTU	0.22
알루미늄	0.5 이하	mg/L	0.09
결합잔류염소	0.5 이하	mg/L	0.40

인천광역시보건환경연구원장

주무관 이다희 수질보전과장 김정원 물환경연구부장 이현주

수질보전과- 시행일 2026. 9. 29.

우 22320 인천광역시 제물포구 서해대로 471(신흥동 2가) https://www.incheon.go.kr/ecopia

전 화 032-440-5426 (민원실) 032-440-5500 (수질보전과)