



문서번호 : 26-09-01876

제 목 : 수질검사성적서 교부

승인일자 : 2026년 10월 02일

받 음 : 연수청소년센터

보 냄 : (주)다솔물환경연구소

받음주소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 424 (송도동, 연수구 청소년수련관)

담 당 : 이 준 호

전화번호 : 032-885-6175

22019

시 험 성 적 서

체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행규칙 제 23조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

시료명	수영장수_7.01시행		의뢰근거	체육시설의설치이용에관한법률 제24조	
의뢰인	연수청소년센터		채수장소	인천광역시 연수구 센트럴로 424 (송도동, 연수구 청소년수련관)	
접수번호	26-09-01876		검사목적	정기검사용	
채수방법	직접채수		채수자	최재형 / 사원	
채수일시	2026-09-21	접수일시	2026-09-21	신고번호	

순번	검 사 항 목	수질 기준	검사결과
1	유리잔류염소	0.4~ 1.0mg/L	0.66 mg/L
2	수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.5
3	탁도	1.5 NTU 이하	0.19 NTU
4	과망간산칼륨소비량	12 mg/L 이하	0.9 mg/L
5	총대장균군	양성 2개이하/10mL 5개 중	0
6	비소	0.05 mg/L 이하	불검출
7	수은	0.007 mg/L 이하	불검출
8	알루미늄	0.5 mg/L 이하	0.02 mg/L
9	결합잔류염소	0.5mg/L 이하	0.28 mg/L

판 정	적합
수질기준부적합항목	-

시험의 결과는 검사목적 이외의 광고, 선전 등에 이를 표시하거나 이용할 수 없으며 용기, 포장 등에도 표시 할 수 없음.

